

Checkliste Life-Tower

Art. Nr. 3320 / Version 1.0



Vor dem Einsatz ist die mitgelieferte Informationsbroschüre zu lesen, sowie die Checkliste korrekt auszufüllen. Sie finden alle sicherheitsrelevanten Dokumente auch auf unserer Webseite. Falls Zweifel betreffend dem technischen Zustand oder der korrekten

Anwendung bestehen oder eine standardmässige Verwendung durch Verhinderung von Absätzen, Bordüren, Brüstungen nicht möglich ist, ist zwingend der Hersteller zu kontaktieren.



Vergleichen Sie die Versionsnummer (siehe Kopfzeile) der vorliegenden Checkliste mit der Version auf unserer Website. Es darf nur die aktuellste Version verwendet werden.

www.mbt.ag/981

Benötigtes Gegengewicht:	Max. Personen:
1.7 to	1 Pers. à max. 130 kg
Arbeitsbereich:	
Verwendung von 1. Life-Tower:	2.5 m x 8.0 m
Verwendung von 2. Life-Towers:	2.5 m x 16.0 m

Unternehmer:

Bautstelle:

Schritt	Aktion	Erledigt
Zusammenstellen/ - setzen des Life-Tower:		
1	Life-Tower auf Verformung, Quetschung, Rissbildung kontrolliert.	
2	Montage erfolgte gemäss Informationsbroschüre.	
3	Alle Schraubenverbindungen kontrolliert ob diese fest angezogen sind.	
4	Kontrolliert ob die Konstruktion und das Höhengsicherungsgerät nicht beschädigt sind.	
5	Gegengewicht von mindestens 1.7 to in Life-Tower eingelegt.	
Versetzen des Life-Tower:		
6	Es liegt ein stabiler Untergrund vor.	
7	Der Life-Tower steht auf horizontalem Untergrund (Ausgleichen mit Holz oder Stützen).	
8	Ist der Life-Tower mit Rollen montiert, sind die Stützen ausgefahren und die Rollen berühren den Boden nicht mehr.	
9	Der Life-Tower ist vom Kran abgehängt.	
10	PSA an das Höhengsicherungsgerät angeschlagen.	
11	Der Mast-Arm mit dem Höhengsicherungsgerät ist frei drehbar.	
Demontage des Life-Tower:		
12	Demontage erfolgt gemäss Informationsbroschüre.	

📌 Wichtig:

- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Ausleger mit dem Höhengsicherungsgerät immer mit der gesicherten Person mitläuft und immer in der Flucht zwischen Mastachse und Person steht.

✍ Montage durch:

Vorname / Name:	
Datum:	
Unterschrift:	

✍ Kontrolle durch Sicherheitsverantwortlichen:

Vorname / Name:	
Datum:	
Unterschrift:	



Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
 +41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch