

Check-list Life-Tower

N° art. 3320 / Version 1.0



Lire attentivement les instructions d'utilisation fournies et compléter soigneusement la check-list avant utilisation. Vous trouverez tous les documents importants pour la sécurité sur notre site Internet.

Contactez impérativement le fabricant en cas de doute concernant l'état technique ou l'utilisation correcte du produit ou si une utilisation standard est impossible en raison de défauts de surface, de bordures ou de rambardes



Comparer le numéro de version (voir en-tête) de la présente check-list avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.

www.mbt.ag/981

Contrepoids nécessaire:	Nombre max. de personnes:
1.7 to	1 Pers. à max. 130 kg
Zone de travail:	
Utilisation de 1. Life-Tower:	2.5 m x 8.0 m
Utilisation de 2. Life-Towers:	2.5 m x 16.0 m

Entrepreneur:

Chantier:

Étape	Action	Fait
Assemblage de Life-Gard:Life-Tower:		
1	Déformations, pincements, fissures contrôlés sur Life-Tower.	
2	Montage effectué conformément aux brochure d'information.	
3	Toutes les connexions à vis vérifient si elles sont serrées.	
4	Vérifie que la construction et le dispositif antichute ne sont pas endommagés.	
5	Contrepoids d'au moins 1,7 tonne placé dans la tour de sauvetage.	
Mise en place de Life-Tower:		
6	Il y a une surface stable.	
7	La Life Tower repose sur une surface horizontale (mise à niveau avec du bois ou des supports).	
8	Si la Life-Tower est montée sur roulettes, les supports sont étendus et les roulettes ne touchent plus le sol.	
9	La Life-Tower est suspendue à la grue.	
10	EPI attaché au dispositif antichute.	
11	Le bras de mât avec l'antichute peut tourner librement.	
Démontage de Life-Tower:		
12	Démontage effectué conformément aux brochure d'information.	

📌 Important:

- Il est essentiel de veiller à ce que la flèche avec le dispositif antichute fonctionne toujours avec la personne sécurisée et soit toujours alignée entre l'axe du mât et la personne.

📝 Montage effectué par:

Prénom / Nom	
Date:	
Signature:	

📝 Contrôle par responsable de la sécurité:

Prénom / Nom	
Date:	
Signature:	



ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Märgert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

Traduction de check-list
originale allemande
V 1.0 / 06.01.2020 / ZP / C05016.fr